



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KIRMIZI KOD EKİBİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
KY.PR.03	ARALIK 2023	0	0	1 / 2

- 1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı merkezimizde yangın durumunda tehlike içerisinde olanların uyarılması ve kurtarılması, güvenlik ve tahliyenin uygun yöntemlerle sağlanması için yapılması gerekli olan işlem basamaklarını belirtmektir.
- 2. KAPSAM:** Bu prosedür fakülte içerisinde bulunan birimleri, çalışan personeli, hasta ve hasta yakınlarını, hastane bina ve çevresini kapsar.

3. KISALTMALAR:

4.TANIMLAR: : Kırmızı Kod Yönetim Ekibi: Yangın durumunda olayı müdahale eden ve kontrol altına alan fakültemizi içerisinde kurulan ve sorumlulardan oluşan ekip

5.SORUMLULAR: Bu prosedürün uygulanmasından çalışan personel ve kırmızı kod ekibi sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI:

6.1 Kırmızı Kod Çağrı Sistemi

- Kırmızı kod uygulamaları takip etmek ve olaya müdahale etmek amacıyla fakültemizde Kırmızı kod ekibi kurulmuştur.
- Fakültemizde Kırmızı Kod sistemi Çağrı sisteminde kırmızı kod 4444 olarak kurulmuştur (çağrı sistemi kullanılmaması durumunda hastane anons sistemi kullanılır.)
- Kırmızı kod noktası; olayın meydana geldiği ve müdahale edilen yerdir. Kırmızı kod durumunu tespit eden personel telefonda 4444 ü arar ve çağrıyı başlatır. Hastane anons sistemi kullanılır. Personel hemen 112 numaralı telefonda itfaiyeye haber verir. Durumu tespit eden personel yangın alarm düğmesine de basarak alarm verir. Mümkünse en yakın yangın panosu içindeki yangın tüpü veya hortum ile müdahale yapar. Kırmızı kod ekibi olay yerine ulaşır, yangına müdahale eder. Çağrıyı alan ekip acil olay yerine intikal etmek zorundadır.
- Ekip; Bir fakülte sekreteri, sivil savunma amiri, Teknik işler sorumlusu ve güvenlik görevlisinden oluşmaktadır. Ayrıca ekipte Kurtarma, Yangın Söndürme ve İlk Yardım görevlendirmeleri yapılmıştır.
- Ekip gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatabilir.
- Fakültede, yangına zamanında müdahale yapılmasına yönelik kırmızı kod ile tanımlanan acil uyarı sistemi oluşturulmalıdır.
- Fakültenin tüm alanlarını kapsayıcı ve adreslenebilir bir yangın algılama sistemi bulunmalı, sistemin bakım ve kontrolleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
- Acil uyarı sistemi, gerektiğinde ilgili kişileri uarmaya yönelik görsel ve işitsel fonksiyona sahip olmalıdır.
- Acil uyarı sistemi, kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak çalışmalı, itfaiye gibi ilgili birimlerle koordinasyon sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

6.2 Yangın Durumu Mesai İçinde Olmuş İse;

- Kırmızı kod yönetim ekibi olay yerine intikal eder ve durumu değerlendirir.
- Teknik servis hemen olay yerine intikal eder ilgili yerin elektriğini keser.
- Olay yerine intikal eden idare, fakültenin veya ilgili bölümün tahliyesine karar verir. Daha sonra tahliye işleri 'Tahliye Planına' uygun yapılır. Tahliye Planında belirtilen görevliler olay sevk ve gidişatını belirler.
- Güvenlik hasta asansörlerini tahliye eder. Kontrol dışı kullanılmasını engeller. Kurumu boşaltan hastaların güvenli tahliyelerini sağlar.
- Olay sonrasında kırmızı kod olay formu doldurulur ve kalite birimine teslim edilir.

6.3 Yangın Durumu Mesai Dışında Olmuş İse;

- Durumu tespit eden personel yangın alarm düğmesine de basarak alarm verir. Mümkünse en yakın yangın

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KIRMIZI KOD EKİBİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
KY.PR.03	ARALIK 2023	0	0	2 / 2

panosu içindeki yangın tüpü veya hortum ile müdahale yapar.

- Teknisyen gelene kadar bölgenin ve birimin elektriğini personel keser.
- Acil ulaşılması gerekenler listesinde yer alan yöneticilere haber verilir.
- Kırmızı kod ekibi fakülteye intikal eder.
- Nöbetçi güvenlik personeli güvenliği sağlar.
- Olay yerine intikal eden ekip, hastanenin ya da ilgili bölümün tahliyesine karar verir.
- Tahliye işleri 'Tahliye Planı'na göre yapılır.
- Olay sonrasında kırmızı kod olay formu doldurulur ve kalite birimine teslim edilir.

6.4 Kırmızı Kod Eğitimi

- Fakültemizde yılda en az bir kez çalışan personele kırmızı kod çağrı sistemi ile ilgili eğitim verilir ve tatbikatları yapılır. Tatbikatın görünür ve doküman kaydı tutulur.

6.5 Yangın Söndürücülere Yönelik Düzenleme

- Kurum krokilerinde yangın söndürücüleri gösteren işaretlemeler bulunmalıdır.
- Yangın söndürücüler duvara sabitlenmiş bir şekilde bulunmalıdır.
- Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde yangın söndürme tüpü bulunmalıdır.
- Yangın söndürme tüplerinin kontrolleri, genel bakımları ve toz değişimleri gerçekleştirilmelidir.
- Yangın dolabı içindeki ekipman çalışır durumda olmalıdır.
- Yangın hortumu hasarsız olmalıdır.
- Yangın hortumu çekildiğinde kolayca gelmelidir.
- Vanalar kolayca açılmalıdır.

6.6 Bina Çatılarında Yangına Karşı Alınacak Önlemler

- Çatılar belirli aralıklarda temizlenmelidir.
- Yangına sebebiyet verecek hiçbir malzeme ve ekipman bulunmamalıdır.
- Elektrik aksamının yalıtımı yapılmış olmalıdır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

