



NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ
AĐIZ VE DİŐ SAĐLIĐI MERKEZİ
YANGIN DOLABI KONTROL FORMU

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
AD.FR.02	ARALIK 2023	0	0	1 / 1

Kontrol Periyodu: Aylık	Dolap No:
KONTROL TÜRÜ	YAPILACAK İŐLEM
1 Hortum Delik Kontrolü	: Dolap içerisindeki hortumun sađamlık kontrolü ve su kaçađı kontrolü yapılır.
2 Hortum Ucu Kontrolü	: Hortum ucundaki su tazyik ayar vanasının kontrolü yapılır.
3 Vana ve Makara Kontrolü	: Makaranın açılıp açılmadıđı, vananın su tesisatının kesip kesmediđi kontrol edilir
4 Dolap ve Kapak İ Kontrolü	: Dolabının kapađının kolay açılıp açılmadıđı kontrol edilir.
5 Pas ve Temizlik Kontrolü	: Genel temizlik kontrolü yapılır. Küflü, paslı veya deforme olmuş yerler olup olmadığı incelenir.
6 Kelepe Kontrolü	: Kelepelerin sıkı olup olmadığı kontrol edilir
Notlar: (1) Tespit edilen eksiklikler ivedilikle ilgili birim amiri ve onarım ile ilgili birime gönderilmelidir. (2) Kontrol işleminin ardından hortum basınlı (iinde tazyikli su bulunan) şekilde bırakılmamalıdır. (3) Dolaplar amacı dıŐında (yerleri yıkama vs) kullanılmamalıdır. (4) Dolaplar malzeme depolama amaçlı kullanılmalıdır. (5) Bu kontrol formu her dolap için 2 nüsha olarak hazırlanmalı ve biri dolap iç kapađında biri kontrol eden kişinin arşivinde saklanmalıdır.	

	TARİH	SAAT	KONTROL EDENİN ADI SOYADI	İMZASI	AIKLAMALAR
OCAK					
ŐUBAT					
MART					
NİSAN					
MAYIS					
HAZİRAN					
TEMMUZ					
AĐUSTOS					
EYLÜL					
EKİM					
KASIM					
ARALIK					

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN